



ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG • 33758 Schloß Holte-Stukenbrock

Scholzen GmbH
Hardtweg 5
71686 Remseck

Datum : 20.01.2026
Referenz : 26/01725
Hersteller-
Auftragsnummer : 100761650 Pos. : 30
Kunden-
Bestellnummer : 353.2121
Kommission :

Abnahmeprüfzeugnis DIN EN 10204-3.1 Nr.: 26/01725- 1 Seite : 1

Menge	Armaturentyp	Artikelnummer
1	ARI-STOBU Absperrventil in Durchgangsform mit Schweißenden und Stopfbuchsabdichtung 1.0460 DN 50 Datenblatt:006003-1.pdf Betriebsanleitung:0040102002-1.pdf Werkstoff : 1.0460 Nennndruck : PN160 Kegelausführung : Flachkegel Abnahme Endprüfung : APZ EN10204 3.1 Abnahme Materialprüfung : APZ EN10204 3.1 . Dampfkühlstrecke <u>Etikett</u> 1 x 2.01 Prüfnummer : 26/01725 Seriennummer : 100971181-070-16	100971181-480050050G1

Herstellerwerk

ARI-Armaturen, Albert Richter GmbH & Co. KG, Mergelheide 56-60, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock, GERMANY

Aussteller der Bescheinigung : Abteilung für Qualitätssicherung

Werkstoff

Wir bestätigen, dass die an Sie gelieferten Produkte / Artikel aus den nachfolgenden Werkstoffen hergestellt wurden.

Die Werkstoffe entsprechen in ihrer chemischen Zusammensetzung den DIN/EN-Normen.

Ergebnisse der durchgeführten Prüfungen liegen bei uns vor.

6KT-Mutter : 21CrMoV 5-7, 1.7709
: C35E, 1.1181
Bügeldeckel : P250 GH, 1.0460
DG-Gehäuse : P250 GH, 1.0460

Werkstoff (Fortsetzung)

Kegel : X20Cr13+QT, 1.4021+QT

Stiftschraube : 21CrMoV 5-7, 1.7709

Prüfungen

Die unten aufgeführten Prüfungen wurden an jedem Produkt / Artikel durchgeführt. Es wurden keine Mängel festgestellt.

Prüfanforderung
Kundenvorschrift

DIN EN 12266 -1/-2

Sicht- und Funktionsprüfungen

Prüfung der Bestelldaten
Prüfung Form und Ausrüstung
Prüfung der Kennzeichnung
Prüfung der Maße
Prüfung der Oberfläche
Prüfung der Betätigung
Sichtprüfung
Richtigkeit der Werkstoff-Nachweise
Prüfung der Funktionsfähigkeit

Festigkeits- und Dichtheitsprüfungen

Festigkeit des drucktragenden Gehäuses mit Wasser	1,5 x PN
Dichtheit des drucktragenden Gehäuses mit Wasser	1,5 x PN
Sitzdichtheit der Armatur	6 bar Leckrate A

Hiermit wird bestätigt, dass die an Sie gelieferten Produkte / Artikel den Anforderungen der Bestellung entsprechen.

Abnahmebeauftragter (QS) : Yildiray Karapisto, Leiter Qualitätsprüfung



i.A. Karapisto