



ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG • 33758 Schloß Holte-Stukenbrock

Scholzen GmbH
Hardtweg 5
71686 Remseck

Datum : 10.02.2026
Referenz : 26/03565
Hersteller-
Auftragsnummer : 100761650 Pos. : 40
Kunden-
Bestellnummer : 353.2121
Kommission :

Abnahmeprüfzeugnis DIN EN 10204-3.1 Nr.: 26/03565- 1 Seite : 1

Menge	Armaturentyp	Artikelnummer
1	ARI-Schmutzfänger Schmutzfänger in Durchgangsform mit Schweißenden 1.0460 DN 50 Datenblatt:050003-1.pdf Betriebsanleitung:0040101000-1.pdf Nennndruck : PN160 Eintritt : DIN SE 60,3x4,0 Austritt : DIN SE 60,3x4,0 Siebausführung : * Feinsieb Ablaufschraube/Verschlusschraub : nein Außenbehandlung : Blau Abnahme Endprüfung : APZ EN10204 3.1 Abnahme Materialprüfung : APZ EN10204 3.1 . Dampfkühlstrecke <u>Etikett</u> 1 x 2.02 Prüfnummer : 26/03565	100971191-480800050G1

Herstellerwerk

ARI-Armaturen, Albert Richter GmbH & Co. KG, Am Eisenwerk 10, Tel.: +49 (0)5681-9910, 34576 Homberg-Holzhausen, GERMANY

Aussteller der Bescheinigung : Abteilung für Qualitätssicherung

Werkstoff

Wir bestätigen, dass die an Sie gelieferten Produkte / Artikel aus den nachfolgenden Werkstoffen hergestellt wurden.
Die Werkstoffe entsprechen in ihrer chemischen Zusammensetzung den DIN/EN-Normen.
Ergebnisse der durchgeführten Prüfungen liegen bei uns vor.

6KT-Mutter : 21CrMoV 5-7, 1.7709
Deckel : P250 GH, 1.0460
DG-Gehäuse : P250 GH, 1.0460

Werkstoff (Fortsetzung)

Stiftschraube : 21CrMoV 5-7, 1.7709

Prüfungen

Die unten aufgeführten Prüfungen wurden an jedem Produkt / Artikel durchgeführt. Es wurden keine Mängel festgestellt.

Prüfanforderung DIN EN 12266 -1/-2
Kundenvorschrift

Sicht- und Funktionsprüfungen

Prüfung der Bestelldaten
Prüfung Form und Ausrüstung
Prüfung der Kennzeichnung
Prüfung der Maße
Prüfung der Oberfläche
Sichtprüfung
Richtigkeit der Werkstoff-Nachweise
Prüfung der Funktionsfähigkeit

Festigkeits- und Dichtheitsprüfungen

Festigkeit des drucktragenden Gehäuses mit Wasser 1,5 x PN
Dichtheit des drucktragenden Gehäuses mit Wasser 1,5 x PN

Hiermit wird bestätigt, dass die an Sie gelieferten Produkte / Artikel den Anforderungen der Bestellung entsprechen.

Abnahmebeauftragter (QS) : Frank Mergard, Leiter Qualitätsprüfung

